



Обозначение	Наименование	Примечание
Вход ВН		
QS1	Разъединитель линейный	Поставляется по выбору заказчика согласно опросному листу
FV1-FV3	Ограничитель перенапряжения	
FU1-FU3	Предохранитель высоковольтный	
Трансформаторный отсек		
T	Трансформатор силовой	Необходимость поставки, номинальные данные, группу соединений обмоток трансформатора определяет заказчик при заполнении опросного листа
Вход НН		
FV4-FV6	Ограничитель перенапряжения	
QS	Руильник	
QF	Автоматический выключатель	
TA1-TA3	Трансформатор тока	В КТПМ 25...40 кВА возможна установка счетчика прямого включения
PI1	Счетчик электроэнергии	
Контроль тока и напряжения		
TA4-TA6	Трансформатор тока	
PA1-PA3	Амперметр	
SF1	Автоматический выключатель	Приборы учета и контроля электроэнергии устанавливаются по выбору заказчика согласно опросному листу
SA1	Переключатель	
PV	Вольтметр	
Отходящие линии		
QF1-QF4	Автоматический выключатель	
Уличное освещение		
QF5	Автоматический выключатель	
PI2	Счетчик электроэнергии	
KM	Контактор	Поставляется по выбору заказчика согласно опросному листу. Не устанавливается в КТПМ 25...40 кВА
SF2	Автоматический выключатель	
SA2	Переключатель	
AL	Фотореле	

КТПМ 25...250-6(10)/0,4 У1 Э3				
Изм.	Лист	Н.докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр				
Н. контр				
Утв.				
Схема электрическая принципиальная				Лист 1
				Листов 1

