

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

КТП/П К-ВК 400-6(10)/0,4 ВО

3735

3080

3600

Рама воздушного ввода 0,4кВ*

Tr-p

2565

2430

2350

РУ-0,4 кВ

Стакан кабельного ввода 6(10)кВ

Стакан кабельного ввода 0,4кВ*

A-A (1:30)

680

1720

1200

Стакан кабельного ввода 0,4кВ*

Стакан кабельного ввода 6(10) кВ

Коридор обслуживания УВН

Отсек УВН

Отсек РУНН

Трансформатор силовой

Трансформаторный отсек

1. Исполнение КТП – киосковая.

2. Исполнение УВН – проходная.

3. Масса КТП без трансформатора – 1340 кг.

4. * Для КТП с воздушными отходящими линиями 0,4кВ стаканы кабельного ввода в комплект поставки не входят.

Для КТП с кабельными отходящими линиями 0,4кВ рама воздушного ввода в комплект поставки не входит.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Комплектная трансформаторная подстанция	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							см. ТТ п.3	1:30
Пров.						Лист	Листов	1
Т. контр.						ЭНЕРГОЦЕНТР ENERGYCENTER		
Н. контр.								
Утв.								

Копировал

Формат А3